Toni Kiviahde

Kiteenkasvatusuunin ohjausjärjestelmän uusiminen

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinöörityö

3.5.2024

Tiivistelmä

Tekijä:	Toni Kiviahde
Otsikko:	Kiteenkasvatusuunin ohjausjärjestelmän uusiminen
Sivumäärä:	26 sivua
Aika:	3.5.2024
Tutkinto:	Insinööri (AMK)
Tutkinto-ohjelma:	Sähkö- ja automaatiotekniikka
Ammatillinen pääaine:	Automaatiotekniikka
Ohjaajat:	Lehtori Tuomas Leppänen

Tämä opinnäytetyö perustuu Okmetic Oy:n Vantaan tehtaalla olevan kiteenkasvatusuunin ohjausjärjestelmän uusimiseen. Tavoitteena oli kasvattaa kiteenkasvatusuunin käyttöikää ja helpottaa varaosien saatavuutta. Työssä käydään läpi myös kiteenkasvatusuunin perusrakenne ja Czochralskin menetelmän mukaisen kiteenkasvatuksen perusperiaate.

Nykyiseen kiteenkasvatusuunin ohjausjärjestelmään on enää mahdotonta saada uusia ohjaustietokoneita, minkä vuoksi yritys otti yhteyttä laitevalmistajaan, joka räätälöi kyseiseen kiteenkasvatusuunimalliin jälkiasennuspaketin ohjausjärjestelmän uusimiseen. Opinnäytetyö käsittelee jälkiasennuspaketin asentamista kyseiseen kiteenkasvatusuuniin, ohjausjärjestelmän kalibrointia ja käyttöönottoa.

Tämän opinnäytetyön lopputuloksena syntyi toimiva kiteenkasvatusuuni, johon uusittiin nykyaikainen ohjausjärjestelmä ja samalla varaosien saatavuus on myös taattu vuosiksi eteenpäin. Kirjoittaja voi myös hyödyntää oppimaansa nykyisessä työtehtävässään prosessilaiteinsinöörinä.

Avainsanat: ohjausjärjestelmä, kiteenkasvatusuuni, kiteenkasvatus

---

Tämän opinnäytetyön alkuperä on tarkastettu Turnitin Originality Check -ohjelmalla.

Abstract

Author:	Toni Kiviahde
Title:	Renewing of a Crystal Growth Furnace Control System
Number of Pages:	26 pages
Date:	3 May 2024
Degree:	Bachelor of Engineering
Degree Programme:	Electrical and Automation Engineering
Professional Major:	Automation Engineering
Supervisors:	Tuomas Leppänen, Senior Lecturer

This thesis project is related to the renewal of a crystal growth furnace control system in Okmetic Oy Vantaa factory. The goal was to extend the service life of a crystal growth furnace and enhance the availability of spare sparts. The basic structure of a crystal growth furnace and the basic principle of the Czochralski method in crystal growth are presented in this thesis.

It is impossible to get new control computers to the current crystal growth furnace control system, and therefore the company contacted the manufacturer, who customized a reinstallation package to renew the control system of the current crystal growth furnace model. This thesis work concerned installing this reinstallation package to the mentioned crystal growth furnace, and calibration and implementation of the control system.

The result of this engineering thesis work is a functioning crystal growth furnace, which has an updated, modern control system and at the same time the availability of spare parts is guaranteed for years to come. The lessons learned during the project can also be used in the author'work as a process equipment engineer.

Keywords: Control system, Crystal growth furnace, Crystal growth

Sisällys

Lyhenteet

1 Johdanto 1

2 Kiteenkasvatus 3

2.1 Kiteen ominaisuudet 3
2.2 Czochralskin menetelmä 3

3 Ohjausjärjestelmän uusiminen 6

3.1 Kiteenkasvatusuuni 6
3.2 Valmistelevat toimenpiteet 8
3.3 Uusien osien asennus 12
3.4 Käyttöönotto 20
3.5 Testikasvatus 22

4 Yhteenveto 26

Lähteet 27

Lyhenteet ja käsitteet

I/O: *Input/Output*. Ohjelmoitavan logiikan tulo- ja lähtöohjausliitännät.

PLC: *Programmable Logic Controller*. Ohjelmoitava logiikka.

PoE: *Power over Ethernet*. Tekniikka, joka mahdollistaa tehonsyötön laitteelle samaa Ethernet-kaapelia pitkin, jota käytetään verkkoliikenteeseen.

Pyrometri: Optinen mittalaite, joka mittaa kohteesta lähtevää infrapunasäteilyä ja määrittää lämpötilan sen perusteella.

1 Johdanto

Okmetic Oy on perustettu vuonna 1985 ja on nykypäivänä maailman seitsemänneksi suurin piikiekkovalmistaja. Okmetic Oy on markkinajohtaja vaativien piikiekkojen valmistuksessa, ja se on keskittynyt räätälöityjen piikiekkojen valmistamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakkaat käyttävät piikiekkoja antureiden, RF-sovellusten tai tehopuolijohteiden valmistukseen. Pääkonttori ja tehdas, jossa suurin osa piikiekoista valmistetaan, työllistävät yli 640 henkilöä ja sijaitsevat Vantaalla. [1.]

Piikiekon valmistus on monivaiheinen prosessi. Valmistusprosessi alkaa puhdistetusta piimurskasta, josta kasvatetaan kiteenkasvatusuunissa siemenkiteen jatkoksi sylinterimäinen erilliskide. Seuraavaksi erilliskide hiotaan ja sahataan kiekoiksi. Sahattua kiekkoa käsitellään erilaisin kemiallisin ja mekaanisin menetelmin virheettömän pinnan ja tasaisen paksuuden aikaansaamiseksi ja myös lujuuden parantamiseksi. Lopuksi piikiekko jatkojalostetaan asiakkaan määrittelemien tarpeiden mukaan ja asiakkaat valmistavat komponenttinsa piikiekon pinnalle tai sisään erilaisin menetelmin. Piikiekkojen lopulliset ominaisuudet määräytyvät jo valmistusvaiheissa alkaen kiteenkasvatusprosessista. [2.]

Kirjoittaja työskentelee Okmetic Oy:ssä prosessilaiteinsinöörinä kiteenkasvatuksessa tuotantolaitteiden kehitystehtävissä. Aihe tämän opinnäytetyön tekemiseen syntyi osittain tarpeesta, koska laitevalmistaja ei pystynyt enää takaamaan varaosien saatavuutta työssä käsiteltävään kiteenkasvatusuunimalliin ohjausjärjestelmän osalta. Käytettävyyden varmistaminen tulevaisuudessa omalta osaltaan pakotti miettimään ratkaisuja, jotta näillä kiteenkasvatusuuneilla olisi mahdollisuus jatkaa tuotantoa myös tulevaisuudessa. Okmetic Oy otti yhteyttä kiteenkasvatusuunivalmistajaan, ja valmistaja kehitti kyseiseen kiteenkasvatusuunimalliin Retrofit-asennuspaketin eli jälkiasennuspaketin, joka sisälsi tarvittavat ohjelmistomuutokset, asennusohjeet, päivitetyt dokumentit ja käyttöohjeet. Samalla päivitettävästä kiteenkasvatusuunista vapautuu uusittavat ohjausjärjestelmän osat varaosakäyttöön muihin kiteenkasvatusuuneihin. Työntekijöiden

tehtäväksi Okmetic Oy:ssä jäi tarvittavien asennusten ja muutosten tekeminen, tarvittavat kalibroinnit ja käyttöönotto, joista tämä opinnäytetyö muodostuu.

2 Kiteenkasvatus

2.1 Kiteen ominaisuudet

Okmetic Oy:ssä on kiteenkasvatuksessa käytössä Czochralskin menetelmä. Käytössä on sekä magneetiton että magneetillinen Czochralskin menetelmä. Kiteenkasvatus on monimutkainen prosessi, ja valmiin piikiekon ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa monella tapaa jo kiteenkasvatuksen aikana. Esimerkiksi erilaiset seosaineet, muun muassa antimoni, arseeni ja fosfori, tai se, käytetäänkö magneetillista tai magneetitonta kasvatusta vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin, hapen määrään ja epäpuhtauksien jakautumiseen. Myös kasvatuspaineella, kaasunvirtauksilla, upokkaan ja kiteen pyöritysnopeudella ja kiteen vetonopeudella voidaan vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin.

Kiteenkasvatus kopioi aina siemenkiteessä olevan kiderakenteen ja suunnan, joten ominaisuuksiin vaikutetaan jo siemenkiteen rakenteessa. Rakenne voidaan menettää myös kasvatuksen aikana erinäisistä syistä. Jos rakenne menetetään, ainoa mahdollisuus on joko sulattaa uudelleen jo kasvatettu osa ja aloittaa alusta tai kasvattaa loppusula rakenteettomana, jolloin sitä ei voi hyödyntää piikiekkojen valmistukseen. Kiteenkasvatuksesta voisi kirjoittaa kokonaisen opinnäytetyön, mutta seuraavaksi käydään hyvin lyhyesti läpi kiteenkasvatuksen perusperiaatteet.

Kiteenkasvatusta ohjataan kiteenkasvatusreseptillä, jonka avulla kiteenkasvatusuuni kasvattaa halutunlaisen erilliskiteen. Kiteenkasvatusreseptillä määritetään kaikki ohjaustiedot kasvatuksen aikana. Siinä määritetään muun muassa eri vaiheiden kestot ajallisesti, kiteen kasvunopeus, upokkaan ja kiteen pyöritysnopeudet, kasvatuspaineet, kaasunvirtaukset, lämmitystehot, sulan piin lämpötila sekä kiteen halkaisija.

2.2 Czochralskin menetelmä

Kiteenkasvatusuunin perusrakenne selviää kuvasta 1. Yksinkertaistettuna piimurska sulatetaan upokkaassa. Sulatuksen jälkeen sulaan piihin kastetaan

siemenkide ja siemenkiteeseen aletaan kasvattaa erilliskidettä, jonka rakenne määräytyy siemenkiteen rakenteesta.



Kuva 1. Czochralskin menetelmän mukaisen kiteenkasvatusuunin tärkeimmät osat [3].

Erilliskiteen halkaisijaa hallitaan muuttamalla kiteen vetonopeutta ja halkaisijaa mitataan kameralla. Upokas ja kide pyörivät vastasuuntaan kasvatuksen aikana. Kiteenkasvatusuuni imetään tyhjiöön noin 20 millibaariin kasvatuksen ajaksi ja sieltä poistetaan happi syöttämällä sinne argonkaasua kasvatuksen aikana. Sulan piin lämpötila on noin 1400 celsiusastetta. Kuvassa 2 on eriteltynä kiteenkasvatuksen vaiheet tarkemmin.



Kuva 2. Yksinkertaistettu periaate Czochralskin menetelmän mukaisesta kiteenkasvatuksesta [4, s. 4].

Kuva 2 kuvaa kiteenkasvatuksen vaiheet a-j: a) Puhdistettu monikiteinen piimurska panostetaan upokkaaseen. b) Seuraavaksi panos sulatetaan. c) Siemenkide lasketaan sulaan. d) Siemenkiteessä oleva kiderakenne kopioituu kasvatettavaan erilliskiteeseen. e) Siemenkiteen laskusta sulaan syntyy lämpöshokki, minkä takia kasvatetaan ohut kaula (neck) kidevirheiden vähentämiseksi ennen olan kasvattamista. f) Seuraavaksi kasvatetaan olka ja taitetaan bodylle, kun tarvittava halkaisija saavutettu. g) Kasvatetaan body tavoitehalkaisijan mukaan. h) Kasvatetaan erilliskiteeseen häntä, jonka tehtävänä on vähentää kidevirheitä lämpöshokista, joka tapahtuu kiteen irrottamisesta sulasta. d) Kide irrotetaan sulasta. j) Kide jäähdytetään ennen kuin se poistetaan kiteenkasvatusuunista. [4, s. 4.]

3 Ohjausjärjestelmän uusiminen

3.1 Kiteenkasvatusuuni

Kiteenkasvatusuunin perusrakenteeseen sisältyy kammio ja torni. Kammiossa on upokas ja lämmitysvastukset, joilla kvartsiupokkaaseen panostettu pii saadaan sulatettua. Tornissa on kiteen veto- ja pyörityslaitteisto, ja kasvava erilliskide nousee torniin kasvatuksen aikana. Kiteenkasvatusuunilla on myös ohjauspaneeli, jossa on ohjausjärjestelmä, jolla kiteenkasvatusta hallitaan. Lisäksi kiteenkasvatusuuni sisältää vakuumipumpun, jolla kiteenkasvatusuuni saadaan imettyä tyhjiöön kasvatuksen ajaksi. Kuvassa 3 on kiteenkasvatusuuni, jonka prosessinohjausjärjestelmä uusittiin osana tätä insinöörityötä. Kuvassa näkyy tornin yläpäässä kiteen veto- ja pyörityslaitteisto.

Kuva 3. Kiteenkasvatusuuni.

Kuvassa 4 on ohjauspaneeli, mistä hallitaan prosessia kiteenkasvatuksen aikana.

Kuva 4. Kiteenkasvatusuunin ohjauspaneeli, jossa on vielä vanha ohjausjärjestelmä käytössä.

Vanha ohjausjärjestelmä on MS-DOS-pohjainen, laitevalmistajan ohjelmistotuki on rajoittunut ja uusia MS-DOS-ohjaustietokoneita ei ole saatavilla enää varaosina. Vanhassa ohjaustietokoneessa on kaksi emolevyä, joista toinen on MS-DOS-pohjainen ja pyörittää ohjausjärjestelmää ja toinen on Windows-pohjainen ja sisältää etähallintaominaisuudet ja mahdollistaa reseptien muokkauksen ja datankeruun. Vanhassa ohjausjärjestelmässä on myös erillinen kameratietokone ja kaksi erillistä kameraa, joista toinen on siemenkiteen ja toinen bodyn halkaisijan mittaukseen eri kasvatusvaiheissa.

3.2 Valmistelevat toimenpiteet

Kiteenkasvatusuunin ohjausjärjestelmän päivitys lähti käyntiin tutustumalla laitevalmistajan jälkiasennuspaketin mukana toimittamiin asennus- ja käyttöohjeisiin. Kiteenkasvatusuuniin uusittiin ohjaustietokone (PLC), ohjausnäyttö, kamerajärjestelmä, etähallintatietokone näyttöineen reseptien muokkausta ja datankeruuta varten ja osa johdotuksista. Myös muutamia kytkentämuutoksia jouduttiin tekemään ohjauspaneelin kytkentöihin. Uudessa järjestelmässä kahden kameran yksikkö on korvattu yhdellä korkearesoluutioisella kameralla, eikä erillistä kameratietokonetta enää ole, vaan se on integroitu ohjaustietokoneeseen. Sen sijaan etähallintaa varten on pieni Windows-pohjainen, erillinen tietokone. Vanhassa ohjausjärjestelmässä se oli integroitu ohjaustietokoneeseen.

Kaikki ohjaukset toimivat tässä kiteenkasvatusuunissa analogisilla jännitteviesteillä 0–5 Vdc tai 0–10 Vdc. Esimerkiksi kiteenveto on kalibroitu siten, että analoginen ohjausjänniteviesti 5,0 Vdc vastaa 4,23 millimetrin nousua minuutissa ja 10,0 Vdc vastaa 8,47 millimetrin nousua minuutissa. Tämän takia oli tarpeellista dokumentoida ennen asennuksen aloittamista kaikkien ohjauksien nykyiset ohjausarvot. Tämä tuli helpottamaan uuden järjestelmän käyttöönottoa ja tarkastuksia, jotta kaikki toimii samalla tavalla kuin ennen ohjausjärjestelmän uusimista.

Taulukossa 1 on esimerkki kiteenvedon osalta siitä, miten ohjaukset toimivat tällä kiteenkasvatusuunilla. Yksi kiteenkasvatus kestää muutamia vuorokausia, joten esimerkiksi 0,1 millimetrin heitto minuutissa vetonopeudessa kertautuu kiteenkasvatuksen aikana useiden kymmenien senttimetrien heitoksi.

Taulukko 1. Kiteenvedon kalibrointitaulukko.

Vetonopeus-pyynti mm/min	**Mitattu vetonopeus heittokellolla mitattuna**	**Analoginen ohjausviesti ohjaustietokoneelta**	**Analoginen paluuviesti enkooderilta**
8,47 mm/min	8,47 mm/min	10,000 Vdc	5,001 Vdc
4,23 mm/min	4,23 mm/min	4,990 Vdc	2,497 Vdc
2,12 mm/min	2,12 mm/min	2,500 Vdc	1,250 Vdc
0,43 mm/min	0,43 mm/min	0,510 Vdc	0,252 Vdc
0 mm/min	0,0 mm/min	0,000 Vdc	–0.002 Vdc

Taulukossa 2 on esimerkki kiteenpyörityksen kalibrointitaulukon osalta. Ohjausjännite 1,0 Vdc vastaa viiden kierroksen pyörimisnopeutta minuutissa. Pyöritysmoottorin enkooderi palauttaa 0–5 Vdc:n paluuviestin, josta ohjaustietokone voi varmistaa, että moottori oikeasti pyörii pyydettyä kierrosnopeutta.

Taulukko 2. Kiteenpyörityksen kalibrointitaulukko.

Pyöritysnopeuspyynti kierrosta minuutissa	**Mitattu pyöritysnopeus kierrosta minuutissa**	**Analoginen ohjausviesti ohjaustietokoneelta**	**Analoginen paluuviesti enkooderilta**
50	50	10,000 Vdc	5,000 Vdc
25	25	5,000 Vdc	2,497 Vdc
5	5	1,000 Vdc	0,496 Vdc
1	1	0,200 Vdc	0,095 Vdc
0	0	0,000 Vdc	–0,004 Vdc

Taulukossa 3 on upokkaan nousunopeuden kalibrointitaulukko. Myös upokkaan nostomoottorissa on enkooderi, joka palauttaa analogisena jänniteviestinä sen todellisen nousunopeuden.

Taulukko 3. Upokkaan noston kalibrointitaulukko.

Nousunopeuspyynti mm/min	**Mitattu nousunopeus heittokellolla mitattuna**	**Analoginen ohjausviesti ohjaustietokoneelta**	**Analoginen paluuviesti enkooderilta**
2,12 mm/min	2,12 mm/min	10,000 Vdc	4,994 Vdc
1,06 mm/min	1,06 mm/min	5,000 Vdc	2,497 Vdc
0,43 mm/min	0,43 mm/min	2,030 Vdc	1,012 Vdc
0,05 mm/min	0,05 mm/min	0,240 Vdc	0,117 Vdc
0 mm/min	0,0 mm/min	0,000Vdc	0,001 Vdc

Taulukosta 4 huomaa sen, että esimerkiksi upokkaan pyöritysnopeudelle 0,1 kierrosta minuutissa ohjausjännite on todella pieni, 0,030 volttia, joten pienikin heitto jännitteen tasossa vaikuttaa pyörimisnopeuteen.

Taulukko 4. Upokkaan pyöritysnopeuden kalibrointitaulukko.

Pyöritysnopeuspyynti kierrosta minuutissa	**Mitattu pyöritysnopeus kierrosta minuutissa**	**Analoginen ohjausviesti ohjaustietokoneelta**	**Analoginen paluuviesti enkooderilta**
30	30	10,000 Vdc	4,995 Vdc
15	15	5,000 Vdc	2,496 Vdc
1	1	0,330 Vdc	0,162 Vdc
0,1	0,1	0,030 Vdc	0,012 Vdc
0	0	0,000 Vdc	–0,004 Vdc

Kiteenkasvatusuuni imetään tyhjiöön kiteenkasvatuksen aikana. Sieltä poistetaan happi syöttämällä sinne suojakaasuksi argonia. Taulukossa 5 on massavirtasäätimen kalibrointitaulukko.

Taulukko 5. Argonkaasun virtauksien kalibrointitaulukko.

Kaasunvirtauksen pyynti litraa minuutissa	**Mitattu kaasunvirtaus litraa minuutissa**	**Analoginen ohjausviesti ohjaustietokoneelta**	**Analoginen paluuviesti massavirtasäätimeltä**
100	100,0	5,000 Vdc	5,001 Vdc
50	50,1	2,500 Vdc	2,504 Vdc
25	25,1	1,250 Vdc	1,254 Vdc
2	2,1	0,100 Vdc	0,105 Vdc
Venttiili suljettu	0	0,000 Vdc	0,023 Vdc

Kaasunvirtauksissa oli pyynneillä 2–50 litraa minuutissa 0,1 litran heitto, mutta se oli niin vähäinen, ettei massavirtasäädintä tarvinnut tässä kohtaa kalibroida uudelleen.

Kiteenkasvatuksen aikana pidetään kasvatuspainetta yllä säätämällä vakuumipumpulle menevän pakolinjan säätöventtiilin avautumaa. Taulukossa 6 on säätöventtiilin tarkistuksen tulokset.

Taulukko 6. Säätöventtiilin kalibrointitaulukko.

Säätöventtiilin positio 0–100 % auki	**Säätöventtiilin avautuma-%**	**Analoginen paluuviesti säätöventtiililtä**
0,0	0,0	0,009 Vdc
50,0	50,0	2,518 Vdc
100,0	100,0	5,011 Vdc

Painesilmukka pitää huolen, ettei paine kiteenkasvatusuunin sisällä muutu pyydetystä. Jos paine lähtee nousemaan, säätöventtiili avautuu enemmän, ja jos paine laskee pyydetystä, niin silloin se vuorostaan menee pienemmälle.

3.3 Uusien osien asennus

Kaikki tarvittavat osat asennusohjeineen saapuivat yhdessä puulaatikossa. Ennen uusittavien osien purkamista kiteenkasvatusuunilta otettiin pois sähköt ja paineilma- ja argonkaasujen syötöt suljettiin ja kiteenkasvatusuuni erotettiin jäähdytysvesikierrosta.

Asennus lähti etenemään valmistajan asennusohjeen mukaan, ja ensimmäiseksi ohjauspaneelista poistettiin kosketusnäyttöpaneeli, jota käytetään prosessin ohjaukseen. Seuraavaksi ohjauspaneelin sisältä poistettiin kaikki kaapelit, jotka liittyivät jollain tavalla vanhaan ohjaustietokoneeseen, ohjausjärjestelmään tai kamerajärjestelmään, eivätkä tulisi käyttöön enää uudessa

järjestelmässä. Näiden jälkeen poistettiin ohjaustietokone. Kuva 5 on otettu sellaisen ohjaustietokoneen sisältä, jota ei ole enää mahdollista saada laitevalmistajalta.

Kuva 5. Vanhan ohjaustietokoneen sisusta.

Tietokone on räätälöity laitevalmistajan toimesta tähän kiteenkasvatusuunimalliin, ja se sisältää periaatteessa kaksi tietokonetta yhdessä paketissa. Ohjaustietokoneessa on kaksi emolevyä prosessoreineen, ja toinen emolevy pyörittää ohjauspuolta DOS-käyttöjärjestelmällä ja toinen emolevy pyörittää etähallintatietokonetta Windows-käyttöjärjestelmällä.

Seuraavassa vaiheessa ohjauspaneelista poistettiin kameratietokone ja kiteenkasvatusuunilta kamerat, kameran vesijäähdytetty asennusjalka ja vanhojen kameroiden kaapelit. Kuvassa 6 on vanha kameratietokone ja kamerat.



Kuva 6. Vanha kameratietokone ja vanhat kamerat.

Uudessa ohjausjärjestelmässä kamerajärjestelmä on integroitu ohjaustietokoneeseen, minkä takia kameratietokoneen asennushylly jäi tyhjäksi vanhan kameratietokoneen poistamisen jälkeen. Kuva 7 on otettu ohjauspaneelin sisältä uusittavien osien purkamisen jälkeen.



Kuva 7. Ohjauspaneelista on poistettu vanha ohjaustietokone, USB-portit, kameratietokone ja kosketusnäyttöpaneeli, jolla käytetään ohjaustietokonetta.

Kun kaikki tarvittavat osat oli purettu, tehtiin tarvittavat kytkentämuutokset ohjauspaneeliin kytkentöjen osalta. Kuvassa 8 näkyy optoreleitä, joiden tehtävänä on muuttaa ohjaustietokoneen sarjaliikenneviestit jänniteviesteiksi.

Kuva 8. Kytkentämuutoksia.

Asennusohjeisiin oli määritelty tarvittavat kytkentämuutokset ohjauspaneeliin, joka tehtiin seuraavassa vaiheessa. Kuvassa 8 näkyy esimerkki kytkentämuutoksesta, jossa johto 508 on poistettu taustalevyn A10 digitaalitulosta 41. Tilalle on siirretty johto 910, joka oli aiemmin A24 digitaalitulossa 1. Taustalevy A24 poistui kokonaan käytöstä uudessa ohjausjärjestelmässä.

Kytkentämuutoksien jälkeen alkoi uusien osien asennus. Työ aloitettiin tietokoneiden laittamisella paikoilleen ohjauspaneeliin. Kuvasta 9 näkyy, että asennuksen helpottamiseksi laitevalmistaja oli laittanut tietokoneet valmiiksi asennuslevyyn kiinni.

Kuva 9. Tietokoneet asennuslevyssä.

Asennuslevyssä oli myös valmiiksi Poe-injektori kameralle, tarvittavat virtalähteet ja RS-422/RS-232-sarjaliikennemuunnin, koska uusi ohjaustietokone käyttää RS-232-sarjaliikenneprotokollaa ja ohjausjärjestelmä kiteenkasvatusuunilla käyttää RS-422-sarjaliikenneprotokollaa.

Tietokoneiden asennuksen jälkeen vuorossa olivat etähallintatietokoneen näytön asennus ja kosketusnäyttöpaneelin asennus. Kuvassa 10 on uudet näytöt asennettuna paikoilleen. Uudessa ohjausjärjestelmässä ei tarvinnut kameralle erillistä näyttöä, koska se on integroitu ohjaustietokoneeseen. Sen takia ohjauspaneeliin tuli ainoastaan kaksi näyttöä kolmen sijaan.

Kuva 10. Uusitut näytöt.

Kuvassa 10 vasemmalla puolella on kosketusnäyttö, jota käytetään ohjaustietokoneen operointiin. Prosessin ohjauksien säätämiseen riittää virtuaalinen numeronäppäimistö kosketusnäytössä. Oikealla on 24-tuumainen kosketusnäyttö jolla voidaan käyttää etähallintatietokonetta ja lisäksi näppäimistö ohjauspaneelissa on tarkoitettu etähallintatietokoneen käyttämiseen. Etähallintatietokonetta käytetään kasvatusdatan keräämiseen ja kasvatusreseptien muokkaamiseen.

Seuraavaksi kiteenkasvatusuunille asennettiin uusi kamera. Kameralle piti vetää ainoastaan yksi uusi johto, koska uusi kamera käyttää PoE-tekniikkaa. Ethernet-johdon väliin laitetaan PoE-injektori, jolla voidaan syöttää virtaa kameralle samaa Ethernet-johtoa pitkin kuin mitä data liikkuu. Tämä helpottaa monessa kohteessa johdotustöitä, kun selvitään yhdellä johdolla. Tietokoneisiin on mahdollista saada myös PoE-verkkokortteja, joten välttämättä erillistä PoE-injektoria ei edes tarvitse. Kuvasta 11 selviää PoE-kameran toimintaperiaate.



Kuva 11. PoE-periaatekuva [5].

Kameralle asennettiin uusi vesijäähdytetty asennusjalka kultalaseineen. Kiteenkasvatusuunissa on 1400 celsiusastetta lämmintä, minkä takia kameran suojaamiseen käytetään kullalla pinnoitettua lasia, joka heijastaa suurimman osan lämmöstä pois itse kameran optiikalta. Jos kamera olisi tavallisen lasin takana, kiteenkasvatusuunista lasin läpi tuleva lämpö hajottaisi kameran optiikan. Aikaisemmassa ohjausjärjestelmässä oli kaksi kameraa, joten vanha asennusjalka ei käynyt enää uudelle mittauskameralle. Kuvassa 12 on uusi kamera paikoilleen asennettuna.



Kuva 12. Uusi kamera asennettuna.

Kameran asentamisen jälkeen vuorossa oli johtojen asennus. Eteneminen tapahtui laitevalmistajan asennusohjeen tarkastuslistan mukaan yksi johto kerrallaan. Ensimmäiseksi asennettiin kaikki pistotulpalliset johdot paikoilleen näytöille, tietokoneille ja virtalähteille. Sen jälkeen tuli vuoroon etähallintatietokoneen kaikki johdotukset sisältäen muun muassa videokaapelin, kosketusnäytön ohjauskaapelin, Ethernet-kaapelin ja USB-portin kaapelin ohjauspaneeliin.

Kun ohjaustietokoneeseen oli asennettu videokaapeli, kosketusnäytön ohjauskaapeli, Ethernet-kaapeli, USB-portin kaapeli ohjauspaneeliin, nauhakaapelit I/O-taustalevyille, sarjaliikennekaapelit ja kameran Ethernet-kaapeli, niin laitoin tarvittavat lisenssiavaimet vielä paikoilleen.

3.4 Käyttöönotto

Kun tarvittavat asennukset oli saatu valmiiksi, oli aika laittaa ohjauspaneeliin sähköt takaisin, avata paineilma- ja argonkaasujen syötöt ja laittaa kiteenkasvatusuuni takaisin uunihallin jäähdytysvesikiertoon. Kuvassa 13 on ohjauspaneeli käynnistyksen jälkeen.

Kuva 13. Uusittu ohjauspaneeli.

Tämän jälkeen tehtiin asennusohjeen mukaiset I/O-testit ja tarkistettiin, että kaikki analogiset ohjaukset vastasivat kalibrointitaulukoita, jotka tehtiin vanhan ohjausjärjestelmän osalta ennen sähköjen katkaisua. Kaikki ohjaukset vastasivat tilannetta ennen ohjausjärjestelmän uusimista, joten kalibrointeja ei tarvinnut näihin tehdä.

Lisäksi tarkistettiin kiteen painoa mittaavan vaa’an mittaustarkkuus ennen kiteenkasvatuksien aloittamista. Tarkastus tapahtui käyttämällä 60 kilogramman testipainoa, joka laitettiin roikkumaan kiteenvetovaijerin siemenkiteenpitimeen. Taulukkoon 7 on kirjattu vaa’an tarkistuksen tulokset.

Taulukko 7. Vaa'an tarkistus.

	Vaa’an mittaama paino kilogrammoina.
Pelkkä kiteenvetovaijeri ilman painoa.	–0,3 kg
Vaijerissa molybdeenipaino ja siemenkiteenpidin asennettuna (yhteispaino 6 kg)	6,2 kg
Vaijerissa edellisten lisäksi 60 kg testipaino	66,0 kg

Vaa’an mittaamat painot olivat kohdallaan riittävällä tarkkuudella, eikä sitä ollut tarvetta kalibroida uudelleen. Tarkastuksien jälkeen kiteenkasvatusuuni oli valmis testikasvatukseen, jossa selviäisi myös toimivuus prosessinohjauksien osalta itse kiteenkasvatustilanteessa.

Viimeiseksi ennen testikasvatusta testattiin vielä, että pää- ja pohjavastuksen todelliset tehot olivat riittävän lähellä pyydettyä. Taulukosta 8 selviää tarkistuksen tulos.

Taulukko 8. Vastuksien lämmitystehojen tarkistukset.

Pyydetty teho kW	**Mitattu teho kW**
Päävastuksen tehopyynti 60 kW	60,9 kW
Päävastuksen tehopyynti 75 kW	75,9 kW
Pohjavastuksen tehopyynti 1 kW	1,1 kW
Pohjavastuksen tehopyynti 40 kW	40,2 kW

Sulatuksen aikana päävastuksen lämmitystehopyynti on noin 70 kilowattia ja pohjavastuksen lämmitystehopyynti noin 20 kilowattia, minkä takia oli tarpeen tarkastaa, että todelliset lämmitystehot vastasivat lähelle pyydettyä myös lämmitysvastuksesta mitattuna. Kun pii on saatu sulamaan ja kasvatus alkaa, niin silloin automatiikka säätää tehoja automaattisesti pyrometrin mittaaman lämpötilan mukaan, jolloin sulan piin lämpötila pysyy tasaisena.

3.5 Testikasvatus

Prosessilaatuinsinööri vastasi uuden ohjausjärjestelmän mukaisten reseptien teosta tälle kyseiselle kiteenkasvatusuunille. Opinnäytetyössä ei syvennytä sen enempää kiteenkasvatusresepteihin, koska niiden teko ei ole kirjoittajan vastuulla. Kiteenkasvatusresepti on käytännössä taulukoita halutuista ohjaustiedoista, joita prosessinohjausjärjestelmän pitää missäkin kohtaa noudattaa. Kiteenkasvatus etenee aina seuraavaan vaiheeseen, kun edellinen vaihe on käyty läpi. Alla olevassa taulukossa 9 on esimerkki, miten sulatusvaiheen tehoa ohjataan. Ensin päävastus lämmittää viisi minuuttia 50 kilowatin teholla ja pohjavastus 15 kilowatin teholla, minkä jälkeen kasvatus etenee seuraavaan askeleeseen. Kun sulatusvaiheen taulukko on käyty läpi, kasvatus etenee seuraavaan vaiheeseen.

Taulukko 9. Esimerkki kiteenkasvatusreseptin tiedoista.

Aika	**Päävastuksen teho**	**Pohjavastuksen teho**
5 min	50 kW	15 kW
50 min	60 kW	20 kW

Kiteenkasvatusreseptillä pystytään määrittämään kaikki ohjaustiedot sekä ajallisesti että arvollisesti sisältäen muun muassa eri vaiheiden kestot, veto- ja pyöritysnopeudet, kasvatuspaineet, kaasunvirtaukset, lämpötilat, kiteen halkaisijan, jotta saadaan halutunlaisia rakenteellisia erilliskiteitä aikaiseksi.

Kiteenkasvatusresepti saatiin siirrettyä ohjaustietokoneelle ja tarkistettiin, että kasvatusdatan keräys toimii. Sen jälkeen tehtiin reseptin mukainen testipaisto tyhjälle kiteenkasvatusuunille. Sillä varmistettiin, että prosessin ohjaukset toimivat kaikkien ohjauksien osalta kiteenkasvatusreseptin mukaisesti. Testipaiston onnistuttua operaattorit panostivat upokkaaseen piitä ensimmäistä testikasvatusta varten.

Kun pii oli sulanut ensimmäisessä testikasvatuksessa, uuden kameran kirkkaus piti säätää kohdalleen, jotta kamera pystyisi erottamaan kuvasta sulan piin ja kasvavan kiteen rajapinnan. Tämän jälkeen kameran parametrit piti määrittää, jotta se saatiin näyttämään kiteen todellista halkaisijaa. Kuvassa 14 on kiteenhalkaisijan mittaus käynnissä.



Kuva 14. Kamera mittaa kiteen halkaisijaa.

Kun kamera oli saatu mittaamaan kiteen halkaisijaa, testikasvatus eteni kiteenkasvatusreseptin mukaisesti vaihe vaiheelta eteenpäin. Ohjausjärjestelmä seurasi kiteenkasvatusreseptiä ja valmis erilliskide kasvoi rakenteellisena ja kiteen halkaisija oli oikea.

Kuvassa 15 on kiteenkasvatus käynnissä. Kiteenkasvatusreseptissä on määritetty halkaisija, jonka mukaista erilliskidettä tavoitellaan. Kiteen vetonopeus muuttuu kasvatuksen aikana sen mukaan, onko kiteen halkaisija alle vai yli

kiteenkasvatusreseptissä määritellyn halkaisijan. Jos kasvavan kiteen halkaisija menee alle reseptissä määritellyn halkaisijan, automatiikka hidastaa vetonopeutta, jolloin kiteen kasvu levenee. Jos taas kiteen halkaisija menee yli reseptissä määritellyn halkaisijan, vetonopeus nopeutuu, jolloin kiteen kasvu kapenee. Näin kasvavan kiteen halkaisija saadaan pysymään halutunlaisena.



Kuva 15. Kiteenkasvatus.

Kuvassa 16 on valmiiksi kasvatettu sylinterimäinen erilliskide. Seuraavissa vaiheissa erilliskiteestä sahataan kiekkoja, jotka jatkojalostetaan asiakkaan

määrittelemien tarpeiden mukaan monivaiheisen prosessin kautta valmiiksi piikiekoiksi.



Kuva 16. Yksikiteinen erilliskide [2].

Kuvassa 17 on valmiita piikiekkoja, joista Okmetic Oy:n asiakkaat jatkojalostavat esimerkiksi antureita tai tehopuolijohteita.



Kuva 17. Kuvassa puhdistettua piimurskaa ja Okmetic Oy:n valmistamia piikiekkoja [2].

4 Yhteenveto

Tämä opinnäytetyö sai alkunsa ajatuksesta saada pidennettyä noin 15 vuotta vanhojen kiteenkasvatusuunien käyttöikää. Laitevalmistajan räätälöimän jälkiasennuspaketin asentaminen yhdelle kiteenkasvatusuunille mahdollisti ohjaustietokoneen siirron varaosaksi muihin samanlaisiin kiteenkasvatusuuneihin ja siirsi niiden ohjausjärjestelmien uusimistarvetta samalla muutamiksi vuosiksi eteenpäin.

Jälkiasennuspaketin asennus eteni laitevalmistajan laatiman asennusohjeen mukaisesti, eikä asennuksen aikana ilmennyt mitään erityisiä ongelmia. Jo ensimmäisessä testikasvatuksessa saatiin rakenteellinen erilliskide kasvatettua, minkä jälkeen kiteenkasvatusuuni voitiin ottaa takaisin tuotantokäyttöön.

Kirjoittaja koki, että tässä insinöörityössä saavutettiin sille asetetut tavoitteet ohjausjärjestelmän uusimisen osalta ja oli projektin lopputulokseen tyytyväinen. Samalla hän syvensi osaamistaan kiteenkasvatusuunien ohjausjärjestelmien osalta, ja siitä on hyötyä myös tulevaisuudessa kiteenkasvatusuuneihin tulevien vikojen korjauksissa ja myös niiden kehitystehtävissä.

Lähteet

1 Okmetic on vaativien kiekkojen markkinajohtaja. Verkkoaineisto. Okmetic. <https://www.okmetic.com/fi/tietoa-okmeticista/yritys/>. Luettu 18.3.2024.

2 Piikiekon tarina. Verkkoaineisto. Okmetic. <https://www.okmetic.com/fi/tietoa-okmeticista/piikiekon-tarina/>. Luettu 18.3.2024.

3 Meroli, Stefano. 2023. Czochralski Process Vs Float Zone: Two Growth Techniques For Mono-Crystalline Silicon. Verkkoaineisto. Science shot. <https://www.scienceshot.com/post/czochralski-process-vs-float-zone-two-growth-techniques-for-mono-crystalline-silicon>. Julkaistu 18.12.2023. Luettu 18.3.2024

4 Friedrich, J. 2016. Methods for Bulk Growth of Inorganic Crystals: Crystal Growth. Teoksessa Dughaish, Ziad. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. s. 4. Amsterdam: Elsevier.

5 How to use power over ethernet (PoE) with a gige camera? Verkkoaineisto. Get Cameras. <https://www.get-cameras.com/How-to-use-Power-over-Ethernet-%28PoE%29-with-a-GigE-camera>. Luettu 20.4.2024.