Mittauspöytäkirja

Kohde: Pälli Lämmityskeskus 0BJB06

Päivämäärä: 23.3.2013

Mittauksen suoritti: Jukka Soronen/ Kimmo Hahtimaa

Mittalaite: TELARIS 0100-PLUS

LÄHTÖ	MINNE	KAAPELINUMERO	KAAPELI	KYTKENTÄ/TEKIJÄ	MITTAUS VÄLILTÄ	ERISTYSVASTUS	Ik (kA)	Zk (Ω)	PE-JOHTIMEN JATKUVUUS	SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS	HUOM.
0BFA-03D	0BJB06-01E	1771	AMCMK 4x150+41Cu	JS/KH		>200Ω	4,6	0,05	0,2	OK	
0BJB06-01A	Lämmityselementti	1759	MCMK4x35+16	JS/KH		>200Ω				OK	Mitataan kun kytketään
0BJB06-01B	Lämmityselementti	1765	MCMK4x16+16	JS/KH		>200Ω				OK	Mitataan kun kytketään
0BJB06-02B	Moottori	1761	MCMK 4x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,852	0,27	0,4	OK	
0BJB06-02C	Moottori	1767	MCMK 4x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,122	1,88	0,4	OK	
0BJB06-02D	Moottori	1756	MCMK 4x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,234	0,53	0,2	OK	
0BJB06-02E	Moottori	688	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,28	0,6	0,2	OK	
0BJB06-02F	Lattialämmitys	1750	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,5	0,46	0,2	OK	
0BJB06-02F	Lattialämmitys	1751	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,5	0,46	0,2	OK	
0BJB06-02F	Lattialämmitys	1752	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,5	0,46	0,2	OK	
0BJB06-02F	Lattialämmitys	1753	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,5	0,46	0,2	OK	
0BJB06-02F	Lattialämmitys	1754	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,5	0,46	0,2	OK	
0BJB06-02F	Lattialämmitys	1755	MCMK 2x2,5+2,5	JS/KH		>200Ω	0,5	0,46	0,2	OK	
0BJB06-02G-1F1	Mestarin- ja kasssalı. patteri	1772	MMJ5x2,5	JS/KH		>200Ω	0,657	0,35	0,2	OK	
0BJB06-02G-2F1	Konttorin patteri	1773	MMJ3x2,5	JS/KH		>200Ω	0,793	0,29	0,2	OK	
0BJB06-02G-3F1	WC patteri	1774	MMJ3x2,5	JS/KH		>200Ω	0,852	0,27	0,2	OK	

Liite 10