

tunnus	Kaap.num	mistä	minne	kaapeli	pituus toteutunut huom.
Valvomc ilmalämmitin	1765	keskus	Lämmityselement.	MCMK4x16+16	22 22
Valvomc ilmalämmitin	1766	Lämmitin	Keskus	MMJ3x2,5S	22 22
tuloimapuhallin	1767	keskus	Turvakytkin	MCMK4x2,5+2,5	22 24
tuloimapuhallin	1768	Turvakytkin	Moottori	VSKB5G2,5	1,5 2
tuloimapuhallin turvakytk. Ticto	1769	keskus	Turvakytkin	MMJ3x2,5S	12 24
Valvomc ilmalämmitin	1770	Lämmitin	termostaatti	MMJ3x2,5S	20 24
Alakerta ilmalämmitin	1759	keskus	Lämmityselement.	MCMK4x35+16	12 12
Alakerta ilmalämmitin	1760	Lämmitin	Keskus	MMJ3x2,5S	12 15
tuloimapuhallin	1761	keskus	Turvakytkin	MCMK4x2,5+2,5	12 15
tuloimapuhallin	1762	Turvakytkin	Moottori	VSKB5G2,5	1,5
tuloimapuhallin turvakytk. Ticto	1763	keskus	Turvakytkin	MMJ3x2,5S	12 15
Alakerta ilmalämmitin	1764	Lämmitin	termostaatti	MMJ3x2,5S	50 40
Lattialämmitys L1	1750	keskus	liitosrasia	MCMK2x2,5+2,5	22 25
Lattialämmitys L1	1751	keskus	liitosrasia	MCMK2x2,5+2,5	22 25
Lattialämmitys L2	1752	keskus	liitosrasia	MCMK2x2,5+2,5	22 25
Lattialämmitys L2	1753	keskus	liitosrasia	MCMK2x2,5+2,5	22 25
Lattialämmitys L3	1754	keskus	liitosrasia	MCMK2x2,5+2,5	22 25
Lattialämmitys L3	1755	keskus	liitosrasia	MCMK2x2,5+2,5	22 25
Lattialämmitys	1749	keskus	termostaatti	MMJ5x2,5S	20 23
Valvomc poistoimuri	1756	Keskus	Turvakytkin	MCMK4x2,5+2,5	32 32
Valvomc poistoimuri	1757	Turvakytkin	Moottori	VSKB5G2,5	1,5 2
Valvomc poistoimuri turvakytk. Tieto	1758	Keskus	Turvakytkin	MMJ3x2,5S	32 32
Akkuhuoneen poistoimuri		keskus	turvakytkin	MMJ käyt. vanhaa kaapelia	
Akkuhuoneen poistoimuri		keskus	turvakytkin	MCMK käyt. vanhaa kaapelia	
Mestarinh. Ja kassahuone lämmitys	1772	keskus	Mestarinhuone	MMJ5x2,5S	10 18
Mestarinh. Ja kassahuone lämmitys		keskus	Kassahuone	MMJ3x2,5S	10 6
WC-lämmitys	1774	keskus	WC	MMJ3x2,5S	10 7
konttorinlämmitys	1773	keskus	Konttori	MMJ3x2,5S	10 15