

ASUKASKYSELYLOMAKE

Asunnon nro:

Asukkaiden määrä ja ikä:

IV-koneen käyttö

IV-koneen tehon säätö:

Mikä on normaali asento, jota käytätte talvella? kesällä?

Asennot 1 ja/tai 2.

Arvioikaa tuntimäärät vuorokaudessa, jolloin IV-kone on täydellä teholla:

Talvella: 1 h/d

Kesällä: 1 - 4 h/d

Raitisilmaventtiilien käyttö:

Milloin raitisilmaventtiilit ovat auki tai kiinni?(onko tukossa?)

Suurimmassa osassa asunnoista venttiilit ovat kesäisin täysin auki ja talvisin ne on säädetty pienemmälle. Osassa asunnoista venttiilit ovat yleensä aina kiinni, ja osassa venttiilejä säädellään riippuen siitä, missä huoneissa oleskellaan.

Sisäilman laatu

Onko asunnossanne ilmennyt vedontunnetta? Missä huoneissa ja missä kohdassa huonetta?

Kolmessa asunnossa asukkaat eivät tunteneet vetoa ollenkaan, mutta muissa asunnoissa veto tuntuu raitisilmaventtiileiden läheisyydessä.

Onko huoneilman lämpötila ollut helposti säädettävissä? Miten olette sitä säätäneet? Mitä puutteita?

Huoneilman lämpötilaa säädetään termostaateista, joiden lämpöanturit ovat lattiassa. Lämmitystermostaattien säätö tuottaa asukkaille vaikeuksia, koska tasaista lämpötilaa ei saavuteta.

Onko huoneilmassa ilmennyt hajuja? Millaisia?

Raitisilmaventtiileistä tulee tupakan savunhajua ja takasta tulee joskus savunhajua.

Onko sisäilman laadussa ilmennyt muita puutteita?

Muita puutteita ei ole ilmennyt.

Kiitos vastauksista. Palauttakaa lomake _____._____ mennessä.