



NO	MISTÄ	RYHMÄ	SULAKE	KAAPELI	MIHIN
					0.F1
NK11.F2	5	100A	MCMK3x50+25	RK001.F1	
NK11.F2	17	160A	MCMK3x70+35	RK002.F1	
NK11.F2	10	125A	MCMK3x50+25	RK003.F1	
RK101.F2	15		MCMK3x50+25	RK004.F1	
					1.F1
RK101.F2	2	35A	AMCMK3x35+16	RK101.F1	
RK101.F2	3	75A	AMCMK3x35+16	RK102.F1	
					2.F1
NK11.F2	8	250A	3x120+70+MK50	RK201.F1	
RK201.F1	9	80A	AMCMK3x70+25Cu	RK202.F1	
RK202.F1			MMJ5x10S	RK204.F1	
RK202.F1			MMJ5x10S	RK205.F1	
RK202.F1	5	63A	MMJ5x18S	RK204.1.F1	3.F1
					3.F1
RK101.F15	6	35A	AMCMK3x35+16	RK301.F1	
RK303.F15		35A	MCMK3x16+16	RK302.F1	
					4.F1
NK11.F2	8		MCMK3x35+10	RK401.F1	
					0.F2
					0.F2
RK002.F2			MMJ4x6	RK001.F2	
RK001.F2				RK003.F2	
RK005.F2			MMJ5x6S	RK004.F2	
NK102.F2			MMJ5x6S	RK005.F2	
RK005.F2	25	25A	MMJ5x6S	RK006.F2	

NO	MISTÄ	RYHMÄ	SULAKE	KAAPELI	MIHIN
					1.F2
PK	2	250A	MCMK3x185+95	PK1	
PK	4	315	AXMK4*185	PK.M10	
PK	7	125	AMCMK3*70+35/21	RK106.F8	
PK	8	200A	AMCMK4x185+57	RK107.F8	
					1.F2
PK	3	250A	AMCMK4x185+57	NK12.F2	
PK	9	250A	AXMK4*185 + MK50	NK101.F2	
NK11.F2	7	200A	MCMK3x95+50	RK101.F2	
NK101.F2	1	63A	AMCMK4x35+16	NK101.F2	
NK101.F2	2	63A	MMJ5x25S	MK102.F2	
NK101.F2	3	63A	MMJ5x25S	NK103.F2	
NK101.F2	8	63A	MMJ5x16S	RK117.F2	
NK101.F2	9	35A	MMJ5x16S	RK118.F2	
MK101.F2		25A	MMJ5x8S	RT....	
MK102.F2		25A	MMJ5x8S	RT....	
MK103.F2		25A	MMJ5x8S	RT....	
					2.F2
NK101.F2	4	100A	AMCMK4x70+21	RK201.F2	
RK203.F2				RK202.F2	
NK12.F2		125A	AMCMK4x120+41	RK206.F2	
RK206.F2		50A	MMJ5x16S	RK204.F2	
RK206.F2		50A	MMJ5x16S	RK205.F2	
					2.F2
RK201.F2				RK201.F2	
RK201.F2				RK202.F2	
RK201.F2				RK203.F2	
RK201.F2				RT.... (2.KRS)	

NO	MISTÄ	RYHMÄ	SULAKE	KAAPELI	MIHIN
					3.F2
NK11.F2			AMCMK3x35+16+10	RK301.F2	
RK301.F2			MMJ5x16S	RK302.F2	
NK11			AMCMK3x120+70+41	RK303.F2	
RK303.F2			MCMK4x35+16	JK53 JK01	
NK101.F2	5	125A	AMCMK4*70+21	RK305.F2	
RK305.F2			MMJ5x25S	MK301.F2	
RK305.F2			MMJ5*6S	RK304.F2	
MK301.F2		25A	MMJ5*6S	RK.F2.IV31	
				RT... (3.KRS)	
					4.F2
RK303.F15				RK401.F2	
NK101.F2				RK402.F2 (HISSI)	
RK401.F2	10	63A	MMK3x35+16	RK403.F2	
			MMJ5x6S		
					1.F3
NK01.F15		35	MCMK4*16+16	RK104.F3	
					2.F3
					3.F3
NK01.F15		35	MCMK4*16+16	RK201.F3	
					3.F3
RK302.F15			MMJ5x16S	RK301.F3	
					4.F3
RK302.F15			MMJ5x16S	RK401.F3	

NO	MISTÄ	RYHMÄ	SULAKE	KAAPELI	MIHIN
					0.F15
NK11.F2			AMCMK3*185+95/57	NK01.F15	
NK01.F15		35A	MCMK4x16+16	RK005.F15	
NK01.F15		35A	MCMK4*16+16	RK006.F15	
					1.F15
RK201.F1			AMCMK3x70+21Cu	RK101.F15	
RK101.F15	4	35A	AMCMK3x35+16	RK102.F15	
RK101.F15	5	50A	AMCMK3x35+16	RK103.F15	
RK101.F15	9	35A	AMCMK3x35+16	RK104.F15	
					2.F15
RK202.F1			MMJ5x16S	RK201.F15	
					3.F15
RK302.F15			MCMK	RK301.F15	
RK201.F1			3x70+25Cu	RK302.F15	
NK11.F2	12	200A	AMCMK3x120+21	RK303.F15	
NK01.F15		35A	MCMK4*16+16	RK304.F15	
					4.F15
NK11.F2			MMJ5x6S	RK401.F15	
NK01.F15		80A	AMCMK3*70+35+21	RK402.F15	

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimik.		Pvm
K.oso/tyyö	Kortti./Tila	Tontti	Rno	Viranomaisen merkintä	
SÄHKÖPIIRUSTUS					mk:
PALOSAAREN YRITYSKESKUS					
WOLFFINTIE 36, 65200 VAASA					
NOUSUJOHTOKAAVIO F3					
Pvm 22.04.2010			Työnumero		Tilaajan numero
Piet.			Suunn. P. Valomaa		
Tark.			Piirustusnumero		Muutos
Teh.NB					
Lentt.					
3-01					