

KESKUS		RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
			PÄÄK. 63 A, NOUSU RK202.F2	(25/25)	MMJ5X6S
			2-PIIRINEN KELLO VARAKÄYNNILLÄ	10/25	
			OHJ. TK-1 , PIIRI 2 VARALLA		
			SÄÄTÖLAITEKESKUS	10/25	MMJ3X1,5S
			POISTOILMAKOJE PK 2	2/25	MMJ3X1,5S
			PUMPPU P1	2/25	MMJ4X1,5S
			TULOILMAKOJE TK 1 1/2 NOP	2/25	
			TULOILMAKOJE TK 1 1/1 NOP	4/25	MMO7X1,5
			POISTOILMAKOJE PK 1 1/2 NOP	2/25	
			POISTOILMAKOJE PK 1 1/1 NOP	4/25	MMO7X1,5
			SÄÄTÖLAITEKESKUS		MMJ5X1,5S
			LVI-HÄLYTYSKESKUS		MHS3X2X0,5
			ULKOTERMOSTAATTI TE		MMJ4X1,5S
			OHJAUSKYTKIN JA MERKKILAMPUT HS1		MMO7X1,5
			AJASTIN PK 2		MMJ4X1,5
				/25	
				/25	
				/25	
				/25	
				/25	
A muutos					
B muutos					
C muutos					
D muutos					
E muutos					
F muutos					

PALOSAAREN YRITYSKESKUS
WOLFFINTIE 36 F2 3.KRS
RK.F2.IV32

Suunn. / P. Volamo
Piirt. 22.04.2010
Tark.

Sähköpositio
Lehti /
Piirustusnumero

Työnumero

4-05

1/2