

KESKUS			RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
D muutos	PIIRUSTUKSEN_MUUTOS_D			PÄÄKYTKIN 63A NOUSU RK305.F2		MMJ 5x6S
E muutos	PIIRUSTUKSEN_MUUTOS_E					
F muutos	PIIRUSTUKSEN_MUUTOS_F					
		1		KIERTOPUMPPU TK2 PU40 0,05 kW	2/25	5x1,5s
		2		TULOPUHALLIN TK2 TF01, 1/2 0,5 kW	4/25	7x1,5
		3		TULOPUHALLIN TK2 TF01, 1/1 1,2 kW	10/25	
		4		POISTOPUHALLIN TK2 PF01, 1/2 0,4 kW	4/25	7x1,5
		5		POISTOPUHALLIN TK2 PF01, 1/1 1,0 kW	10/25	
		6		OHJAUSSULAKE	10/25	
		7		SÄÄTÖLAITEKESKUS SLK	10/25	3x1,5S
		8			/25	
		9			/25	
		10			/25	
		11			/25	
				SÄÄTÖLAITEKESKUS SLK		7x1,5
				SÄÄTÖLAITEKESKUS SLK		4x2x0,5
				HÄLYTYSKESKUS HK		4x0,8x0,8
A muutos	PIIRUSTUKSEN_MUUTOS_A					
B muutos	PIIRUSTUKSEN_MUUTOS_B					
C muutos	PIIRUSTUKSEN_MUUTOS_C					
PALOSAAREN YRITYSKESKUS OY WOLFFINTIE 36 F2 3.KRS RK.F2.IV31			Suunn. / P. Volama	Sähköpositio	Työnumero	
			Piirt. 22.04.2010	Lehti /	Piiustusnumero	
			Tark.		4-04	
					1/2	