

KESKUS			RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
D muutos E muutos F muutos				PÄÄKYTKIN 250A, NOUSU NK101.F2	(125A)	AMCMK 4x70+21
		1		NOUSU MK301.F2	80/125A	MMJ 5X25S
		2		KIINTEISTÖN KESKUS RK304.F2	35/63A	MMJ5x16S
		3			/63A	
		4		NOUSU RK.F2.IV31	25/25A	MMJ 5X6S
		5			/25A	
		6			/25A	
		7		PISTORASIA KESKUKSEN ALLA	16/25A	MMJ 3X2,5S
		8			/25A	
		9			/25A	
		10			/25A	
		11			/25A	
		12			/25A	
		13			/25A	
A muutos B muutos C muutos	14		VOIMAPISTORASIA	16/25A	MMJ 5X2,5S	

PALOSAAREN YRITYSKESKUS
 WOLFFINTIE 36 F2 3.KRS
 RK305.F2

Suunn. / P. Volamo	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. / 22.04.2010	Lehti /	4-04
Tark.	Piirustusnumero	
		1/2